

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΧΗΜΕΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 13/02/2019

Κωδικός δείγματος:	Περιοχή - Διεύθυνση- Δίκτυο
130201	ΦΙΛΥΡΟ-ΤΡΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΔΙΚΤΥΟ ΨΩΜΑ
130202	ΦΙΛΥΡΟ-ΚΑΠΗ-ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΓΟΣ
130203	ΦΙΛΥΡΟ-CAFÉ MARAVIGLIA-ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
130204	ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΤΙΚΑ-CLOCKWORK-ΔΙΚΤΥΟ ΛΑΤΩ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	130201	130202	130203	130204	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ
pH	7,63	7,67	7,77	7,67	6,5<pH<9,5
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)	418	617	628	678	2.500
NO₃⁻ (mg/l)	1.09	4,93	5,03	29,8	50
NO₂⁻ (mg/l)	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	0,50
NH₄⁺ (mg/l)	Δ.Α.	0,021	Δ.Α.	Δ.Α.	0,50
Mn (μg/l)	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	50
Fe (μg/l)	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	200
ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ (FNU)	0,28	0,34	0,37	0,59	-
ΓΕΥΣΗ	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	-
ΟΣΜΗ	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	-
ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	0,31	0,28	0,24	0,30	-

Δ.Α. :Δεν ανιχνεύτηκε

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

	130201	130202	130203	130204	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ
<i>Escherichia coli</i>	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	0/250ml
Εντερόκκοκοι	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	0/250ml
ΑΡ. ΑΠΟΙΚΙΩΝ σε 22^ο C	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
ΑΡ.ΑΠΟΙΚΙΩΝ σε 37^ο C	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Για το Γραφείο Εργαστηρίου-Χημείου
Ζηκούδη Αντωνία
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ