

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΧΗΜΕΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 07/01/2020

Κωδικός δείγματος:	Περιοχή - Διεύθυνση- Δίκτυο
070101	ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ - Γεώτρηση Γκλάβα - Γκλάβα
070102	ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΤΙΚΑ- Clockwork - Λατώ
070103	ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ – Άγιος Γεώργιος – Αέριο
070104	ΕΞΟΧΗ – Κοινότητα Εξοχής - ΕΥΑΘ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	070101	070102	070103	070103	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ
pH	7.05	7.20	7.37	7.24	6,5<pH<9,5
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)	682	674	529	926	2.500
NO ₃ ⁻ (mg/L)	30.7	27.2	3.78	14.9	50
NO ₂ ⁻ (mg/L)	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	0,50
NH ₄ ⁺ (mg/L)	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	0,50
Fe (μg/L)	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	200
Mn (μg/L)	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	50
ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ (FNU)	0,60	0,50	0,52	0,60	-
ΓΕΥΣΗ	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	
ΟΣΜΗ	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	
ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	0,29	0,56	0,25	0,20	

Δ.Α. :Δεν ανιχνεύτηκε

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

	070101	070102	070103	070104	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ
<i>Escherichia coli</i>	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	0/250ml
Εντερόκοκκοι	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	0/250ml
ΑΡ. ΑΠΟΙΚΙΩΝ σε 22° C	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΑΡ.ΑΠΟΙΚΙΩΝ σε 37° C	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Για το Γραφείο Εργαστηρίου-Χημείου
Ζηκούδη Αντωνία
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ