

Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 17
Τ.Κ. 570 10 Ασβεστοχώρι, Θεσσαλονίκη
Τ. 2310 359 775 • F. 2310 359 776
E-mail: chemical@deyaph.gr

Ασβεστοχώρι 12/10/2020
Α.Π.: ΔΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΧΗΜΕΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 07/10/2020

Κωδικός δείγματος:	Περιοχή - Διεύθυνση- Δίκτυο
071001	ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	071001	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ
pH	7,83	6,5<pH<9,5
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)	585	2.500
NO₃⁻ (mg/l)	5,65	50
NO₂⁻ (mg/l)	Δ.Α.	0,50
NH₄⁺ (mg/l)	Δ.Α.	0,50
Mn (μg/l)	4	50
Fe (μg/l)	20	200
ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ (FNU)	0,72	-
ΓΕΥΣΗ	Αποδεκτή	-
ΟΣΜΗ	Αποδεκτή	

Δ.Α. :Δεν ανιχνεύτηκε

Για το Γραφείο Εργαστηρίου-Χημείου
Ζηκούδη Αντωνία
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ