ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 17
Τ.Κ. 570 10 Ασβεστοχώρι, Θεσσαλονίκη
Τ. 2310 359 775 • F. 2310 359 776
E-mail: chemical@deyaph.gr

Ασβεστοχώρι 12/02/2020
Α.Π.: ΔΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΧΗΜΕΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 10/02/2020

Κωδικός δείγματος:	*Περιοχή - Διεύθυνση- Δίκτυο*
100201	*ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΤΙΚΑ – Clockwork - Λατώ*
100202	*ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ – Άγιος Γεώργιος – Αέριο*
100203	*ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ – Βρύση Λαϊκής – Γκλάβα*
100204	*ΕΞΟΧΗ – Κοινότητα Εξοχής - ΕΥΑΘ*

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	*100201*	*100202*	*100203*	*100204*	*ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ*
pH	*7,12*	*7,21*	*7,09*	*7,13*	*6,5<pH<9,5*
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)	*675*	*555*	*596*	*893*	*2.500*
NO_3^- (mg/L)	*31,4*	*5,56*	*14,4*	*14,6*	*50*
NO_2^- (mg/L)	*Δ.Α.*	*Δ.Α.*	*Δ.Α.*	*Δ.Α.*	*0,50*
NH_4^+ (mg/L)	*Δ.Α.*	*Δ.Α.*	*Δ.Α.*	*Δ.Α.*	*0,50*
Fe (μg/L)	*Δ.Α.*	*Δ.Α.*	*Δ.Α.*	*Δ.Α.*	*200*
Mn (μg/L)	*Δ.Α.*	*Δ.Α.*	*Δ.Α.*	*Δ.Α.*	*50*
ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ (FNU)	*0,587*	*0,297*	*0,307*	*0,388*	*-*
ΓΕΥΣΗ	*Αποδεκτή*	*Αποδεκτή*	*Αποδεκτή*	*Αποδεκτή*	
ΟΣΜΗ	*Αποδεκτή*	*Αποδεκτή*	*Αποδεκτή*	*Αποδεκτή*	
ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	*0,44*	*0,31*	*0,20*	*0,32*	

Δ.Α. :Δεν ανιχνεύτηκε

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

	100201	*100202*	*100203*	*100204*	*ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ*
Escherichia coli	*Απουσία*	*Απουσία*	*Απουσία*	*Απουσία*	*0/250ml*
Εντερόκοκκοι	*Απουσία*	*Απουσία*	*Απουσία*	*Απουσία*	*0/250ml*
ΑΡ. ΑΠΟΙΚΙΩΝ σε 22^0 C	*Άνευ ασυνήθους μεταβολής*	*Άνευ ασυνήθους μεταβολής*	*Άνευ ασυνήθους μεταβολής*	*Άνευ ασυνήθους μεταβολής*	*ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ*
ΑΡ.ΑΠΟΙΚΙΩΝ σε 37^0 C	*Άνευ ασυνήθους μεταβολής*	*Άνευ ασυνήθους μεταβολής*	*Άνευ ασυνήθους μεταβολής*	*Άνευ ασυνήθους μεταβολής*	*ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ*

Για το Γραφείο Εργαστηρίου-Χημείου
Ζηκούδη Αντωνία
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ